

प्रति,

मा. कार्यकारी अभियंता  
(पाणी पुरवठा)  
पुणे महानगरपालिका

यांजकडेस.....

**विषय:- टँकरचे क्लोरिन तपासणी अहवाल**

दिनांक ०१/०४/२०११ ते ३०/०४/२०११ या दरम्यान तपासण्यात आलेल्या टँकरमधिल पिण्याच्या पाण्याचा तपासणी अहवाल खालीलप्रमाणे आहे.

अनु. क्र.	दिनांक	ठिकाण	टँकर भरण्याचे ठिकाण	टँकर नंबर	कॉलीफॉर्म प्रति १०० मि.ली	इ-कोलाय प्रति १०० मि.ली.	रेसिड्युअल क्लोरिन टेस्ट पी. पी. एम.	टर्बिडिटी १ एन. टी. यू.	पी. एच.	शेरा
११०	०१/०४/२०११	विजया दशमी वारजे गणपती माथा	पटवर्धन बाग	MWR 3310	०	०	०.९	१.३	७.७०	पिण्यास योग्य
१११	०१/०४/२०११	गोकुळनगर वारजे हायवे	पटवर्धन बाग	MWR 3310	०	०	०.९	१.२	७.७२	पिण्यास योग्य
११२	०२/०४/२०११	बेलकॉट रेसिडेन्सी सोमेश्वर वाडी	चतुःश्रृंगी	MH-12 6631	०	०	०.६	१.३	७.५२	पिण्यास योग्य
११३	०२/०४/२०११	सुप्रिया टॉवर्स नागरस सोसायटी औंध	पटवर्धन बाग	MH-12 6631	०	०	०.७	१.४	७.५८	पिण्यास योग्य
११४	०२/०४/२०११	अनुपम नगरी पुणे-मुंबई रोड, बोपोडी	चतुःश्रृंगी	MH-11 4844	०	०	०.५	१.०	७.६२	पिण्यास योग्य
११५	०५/४/२०११	सोमनाथनगर गल्ली क्र. ६ कोंढवा	चतुःश्रृंगी	MH-12 2143	०	०	०.६	१.०	७.७४	पिण्यास योग्य
११६	०५/०४/२०११	गुजर वस्ती कात्रज	पद्मावती	MH-12 FC 6056	०	०	०.९	०.८	७.६९	पिण्यास योग्य
११७	०६/०४/२०११	श्री. लक्ष्मी ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस	पद्मावती	MH-12 CT 3899	०	०	१.०	१.४	७.७३	पिण्यास योग्य
११८	०६/०४/२०११	सणस रोड लाईन्स	पद्मावती	MH-12 1A 1574	०	०	०.८	१.२	७.७६	पिण्यास योग्य
११९	०६/०४/२०११	गार्डन विभाग कात्रज	पर्वती	232	०	०	०.७	१.६	७.७५	पिण्यास योग्य
१२०	०६/०४/२०११	राव अंकल वडगाव	पर्वती	233	०	०	०.५	१.२	७.७३	पिण्यास योग्य
१२१	०७/०४/२०११	कांचन गंगा तेजस नगर कोथरूड	पटवर्धन बाग	MTS 425	०	०	१.०	१.०	७.७०	पिण्यास योग्य
१२२	०७/०४/२०११	अमोद अंकुर के विंग तेजसनगर कोथरूड	पटवर्धन बाग	MTS 425	०	०	०.९	०.९	७.७२	पिण्यास योग्य
१२३	०८/०४/२०११	धोंगडे हॉस्पिटल सदाशिव पेठ	पर्वती	233	०	०	०.८	१.२	७.६९	पिण्यास योग्य
१२४	०८/०४/२०११	राव अंकल वडगाव	पर्वती	233	०	०	०.७	१.३	७.६८	पिण्यास योग्य
१२५	११/०४/२०११	बेलकॉट रेसिडेन्सी सोमेश्वर वाडी	चतुःश्रृंगी	MH-12 7239	०	०	०.६	१.५	७.७३	पिण्यास योग्य
१२६	११/०४/२०११	प्रकृती सोसायटी, बालेवाडी फाटा बाणेर	चतुःश्रृंगी	MH 12 6645	०	०	०.६	१.४	७.७६	पिण्यास योग्य

अनु. क्र.	दिनांक	ठिकाण	टँकर भरण्याचे ठिकाण	टँकर नंबर	कॉलीफॉर्म प्रति १०० मि.ली	इ-कोलाय प्रति १०० मि.ली.	रेसिड्युअल क्लोरिन टेस्ट पी. एम.	टर्बिडिटी एन. टी. यू.	पी. एच.	शेरा
१२७	११/०४/२०११	सुप्रिया टॉवर्स बि.न. (अ) नागरस सोसायटी औंध	चतुःश्रृंगी	MH 12 6645	०	०	०.७	१.२	७.७५	पिण्यास योग्य
१२८	१५/०४/२०११	कांचनगंगा तेजसनगर कोथरुड	पटवर्धन बाग	MTS 425	०	०	०.९	०.९	७.७३	पिण्यास योग्य
१२९	१५/०४/२०११	काकडे टेरेस वारजे गणपती माथा	पटवर्धन बाग	MTS 425	०	०	०.५	१.०	७.६४	पिण्यास योग्य
१३०	१८/०४/२०११	तळजाई गार्डन	पर्वती	244	०	०	०.९	१.२	७.६८	पिण्यास योग्य
१३१	१८/०४/२०११	सिंहगड रोड	पर्वती	232	०	०	०.८	१.३	७.६५	पिण्यास योग्य
१३२	२०/०४/२०११	सोमनाथनगर गल्ली क्र.४ कोंढवा	पद्मावती	MH 12 2143	०	०	०.७	१.२	७.७०	पिण्यास योग्य
१३३	२०/०४/२०११	टिळेकरनगर गल्ली क्र. २ कोंढवा	पद्मावती	MH 12 EQ 7762	०	०	०.८	१.२	७.७०	पिण्यास योग्य
१३४	२१/०४/२०११	उद्यान विभाग	पर्वती	244	०	०	०.७	०.८	७.७१	पिण्यास योग्य
१३५	२१/०४/२०११	६९८ सदाशिव पेठ, पानसरे हार्ड्ट्स	पर्वती	233	०	०	०.६	०.७	७.७२	पिण्यास योग्य
१३६	२५/०४/२०११	सोमनाथनगर गल्ली क्र.. ७ कोंढवा	पद्मावती	MH 12 EQ 7762	०	०	०.९	१.०	७.७५	पिण्यास योग्य
१३७	२५/०४/२०११	टिळेकरनगर गल्ली क्र. ९ कोंढवा	पद्मावती	MH 12 EQ 7760	०	०	०.७	०.९	७.७८	पिण्यास योग्य
१३८	२६/०४/२०११	वारजे माळवाडी जुनी वितभट्टीजवळ हांडाभांडी	पटवर्धन बाग	MWR 3310	०	०	०.७	०.७	७.४८	पिण्यास योग्य
१३९	२६/०४/२०११	काकडे टेरेस वारजे गणपती माथा	पटवर्धन बाग	MHT 2344	०	०	०.६	०.६	७.३९	पिण्यास योग्य
१४०	२७/०४/२०११	बेलकॉट रेसिडेन्सी सोमेश्वर वाडी पाषाण	चतुःश्रृंगी	MH 12 7239	०	०	०.६	१.०	७.४२	पिण्यास योग्य
१४१	२७/०४/२०११	रोहन व्हिला नागरस सोसायटी औंध रोड	चतुःश्रृंगी	MH 12 6631	०	०	०.६	०.९	७.३८	पिण्यास योग्य
१४२	२८/०४/२०११	गोकुळनगर वारजे हायवे टाक्या भरणे	पटवर्धन बाग	MWR 3310	०	०	०.७	०.६	७.४६	पिण्यास योग्य
१४३	२८/०४/२०११	सुरज महल सोसायटी शिवाजी पुतळ्याजवळ	पटवर्धन बाग	MTS 425	०	०	०.६	०.९	७.४१	पिण्यास योग्य
१४४	२९/०४/२०११	सुप्रिया टॉवर्स नागरस सोसायटी औंध	चतुःश्रृंगी	MH 12 7239	०	०	०.८	०.९	७.४६	पिण्यास योग्य
१४५	२९/०४/२०११	पोलिस ट्रेनिंग स्कुल बॉडीगेट औंध	चतुःश्रृंगी	236 म.न.पा.	०	०	०.८	१.१	७.४०	पिण्यास योग्य

आपले माहितीसाठी सादर.

मा.सं.कळावे

केमिस्ट  
पर्वती प्रयोगशाळा  
पुणे महानगरपालिका

