

दिनांक:- १६/०३/२००९

प्रति,

मा. विकास अभियंता
(पाणी पुरवठा)
पुणे महानगरपालिका

यांजकडेस.....

विषय:- टँकरचे क्लोरीन तपासणी अहवाल

दिनांक १/१/२००९ ते १५/५/२००९ पर्यंत यादरम्यान तपासण्यात आलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे.

अनु क्र.	दिनांक	ठिकाण	टँकर भरण्याचे ठिकाण	टँकरचा प्रकार	टँकर नंबर	कॉलीफॉर्म प्रति १०० मि.ली	इ-कोलाय प्रति १०० मि.ली.	रेसिड्युअल क्लोरिन टेस्ट पी. एम.	शेरा
१	१/१/९	बांदल क्लासिक जवळ उजवी भुसारी कॉलनी पौड रोड	पर्वती	ठेकेदार	MHL-2344	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
२	२/१/९	कै. दांगट पाटील विद्यालय वडगाव बु.	पर्वती	ठेकेदार	MH-12/DG 7435	०	०	१.०	पिण्यास योग्य
३	२/१/९	मंत्री अपार्टमेंट सुर्या हॉटेल रोड घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय	पर्वती	ठेकेदार	MH-12/7762	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
४	३/१/९	कोणार्कनगर टाकी नंबर चार विमाननगर येरवडा	वडगाव शेरी	ठेकेदार	MH-18/B 7426	०	०	०.१	पिण्यास योग्य

५	३/१/९	संगमवाडी येथिल टँकर भरण्याच्या जागेवरील पाणी नमुना	संगमवाडी	ठेकेदार	-	०	०	१.२	पिण्यास योग्य
६	५/१/९	बांदल क्लासिक उजवी भुसारी कॉलनी पौड रोड कोथरुड	पर्वती	ठेकेदार	MWR-3310	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
७	६/१/९	कमल हौसिंग सासोयटी आनंदनगर सनसिटी टीळक रोड क्ष. कार्या.	पर्वती	ठेकेदार	MH-12/DG 7435	०	०	०.२	पिण्यास योग्य
८	७/१/९	शनिवारवाडा येथिल कार्यक्रमांमुळे नागरिकांना पिण्यासाठी पाण्याचा टँकर उभा केला होता.	पर्वती	म.न.पा.	MH-12/F 5232	०	०	०.४	पिण्यास योग्य
९	९/१/९	रानजाई अपार्टमेंट उजवी भुसारी कॉलनी कोथरुड	पर्वती	ठेकेदार	MHL-2344	०	०	०.६	पिण्यास योग्य
१०	१२/१/९	टिळेकरनगर भाग २ सिन्टेक्स टाकी व हांड्यांमध्ये भरले	पद्मावती	ठेकेदार	MH-12/AQ 7762	०	०	०.५	पिण्यास योग्य
११	१४/१/९	गोकुळनगर कात्रज सिन्टेक्स टाकीत उतरवतात	पद्मावती	ठेकेदार	MH-12/DG 4687	०	०	०.६	पिण्यास योग्य
१२	१५/१/९	आंबेडकर कॉलेज नाना पेठ मा.मुख्यमंत्री कार्यक्रमासाठी	पद्मावती	ठेकेदार	MH-12 / DG 4688	०	०	०.५	पिण्यास योग्य

१३	१६/१/९	स.न. ५२ मक्का मंजीद कोंढवा	लष्कर	ठेकेदार	MH-12/FA9916	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
१४	१९/१/९	एकनाथ नगर सुस पाषाण रोड	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH-12/	०	०	०.४	पिण्यास योग्य

					AU3868				योग्य
१५	२०/१/९	उरुळी कचरा डेपो शेजारी मंत्रवाडी	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-12/ AH6273	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
१६	२१/१/९	निबांजनगर सनसीटी रोड, ए/४ आनंदनगर पुणे	पर्वती	ठेकेदार	MH-12/4 7435	०	०	०.६	पिण्यास योग्य
१७	२३/१/९	श्री.पोकळ गट टाक्या भरणे व हांडाभांडी भरणे कोंढवा रोड	पद्मावती	ठेकेदार	MH12/EQ7 760	०	०	०.५	पिण्यास योग्य
१८	२९/१/९	वडगांवशेरी पंपिंग स्टेशन	-	ठेकेदार	-	०	०	०.२	पिण्यास योग्य
१९	३०/१/९	डॉ. बंदुरावाला लेप्रसी हॉस्पिटल कोंढवा बुद्रुक	लष्कर	ठेकेदार	MH-12/ EA 9916	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
२०	३१/१/९	मांगडे वाडी सातारा रोड	पद्मावती	ठेकेदार	MH-2/FC 6056	०	०	०.६	पिण्यास योग्य

२१	४/२/९	सुदर्शन पार्क ऊजवा भूसारे कॉलनी कोथरूड	पर्वती	ठेकेदार	MTS-425	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
२२	५/२/९	सुमेरू अपार्टमेंट वडगांव बु.	पर्वती	ठेकेदार	MH-12/ DG 7435	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
२३	५/२/९	अष्टविनायक पटांगन साईनाथ नगर वडगांव शेरी	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MWR 3415	०	०	०.७	पिण्यास योग्य
२४	५/२/९	वडगांव शेरी पंपिंग येथिल पाणी	वडगाव शेरी	ठेकेदार	MH-12 EAQ 760	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
२५	६/२/९	गोकुळ नगर सर्वे नं. ४८ कोंढवा बु.	पद्मावती	ठेकेदार	MH-12 EAQ7760	०	०	०.८	पिण्यास योग्य
२६	६/२/९	मांगडे वाडी सातारा रोड	पद्मावती	ठेकेदार	MH-12	०	०	०.८	पिण्यास योग्य

					FC6056					
२७	९/२/९	गणेश नगर बोपखेल संगमवाडी	संगमवाडी	ठेकेदार	MH-12/ FA9693	०	०	१.०	पिण्यास योग्य	
२८	११/२/९	सिद्धार्थ नगर अप्पर	पद्मावती	ठेकेदार	MH-12/F 8338	०	०	०.७	पिण्यास योग्य	
२९	१२/२/९	उद्यान चतुःश्रुगी	म.न.पा.	ठेकेदार	MH-12 F5122	०	०	०.७	पिण्यास योग्य	
३०	१६/२/९	मिनु मेहतानगर कोंढवा बुद्रुक पुणे ४८	लष्कर	ठेकेदार	MH-12/ FA9916	०	०	१.०	पिण्यास योग्य	
३१	२५/२/९	मंत्र वाडी उंबराच झाड ऊरळी देवाची	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-12/ RA8655	०	०	०.८	पिण्यास योग्य	
३२	२५/२/९	ग्रामपंचायत फुरसुंगी	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-08/ 0312	०	०	०.८	पिण्यास योग्य	
३३	२५/२/९	ग्रामपंचायत फुरसुंगी भेकराईनगर	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-12/ R9609	०	०	०.७	पिण्यास योग्य	
३४	२६/१/९	महालक्ष्मी हार्डिस सुस रोड, पाषाण पुणे - ८	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH12 AU3868	०	०	०.४	पिण्यास योग्य	
३५	२६/२/९	श्री.रेखाताई पाडळे यांच्या घरासमोरील खुल्या जागेत म्हाळुंगे गावठाण	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH12/EQ7 827	०	०	०.५	पिण्यास योग्य	
३६	५/३/९	आण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक संकुलन गणेश सिंहगड कस्तुरबा वसाहत औंध वेळ स. १०.२० वा.	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH12 QA9404	०	०	०.५	पिण्यास योग्य	
३७	५/३/९	निर्मिती अपार्टमेंट गणेश मंदीरच्या समोर औंध रोड पुणे ३ वेळ स. ११.०५ वा.	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH-12/ AU3868	०	०	०.२	पिण्यास योग्य	
३८	५/३/९	कुंदन क्लासेस औंध रोड पुणे - ३ वेळ स. १२.४५ वा.	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	GJ 10 V8470	०	०	०.३	पिण्यास योग्य	

३९	५/३/९	सरपंच महाळुंगे यांच्या घरासमोरील टाकी वेळ दु. २.१५ वा	चतुःश्रृंगी	टेकेदार	MH-12 EQ 7827	०	०	०.४			पिण्यास योग्य
४०	६/३/९	मंगलमुर्ती कॉम्प्लॅक्स, सिंहगड रोड, पर्वती वेळ स. १०.४५ वा	-	टेकेदार	MH-12 DG 7435	०	०	०.६			पिण्यास योग्य
४१	६/३/९	अंबीलवाडा कॉलनी, म.न.पा. हॉस्पिटल जवळ, सदाशिव पेठ वेळ स. ११.५५ वा.	-	टेकेदार	MH-12 F-5232	०	०	०.७			पिण्यास योग्य

४२	१६/३/९	भेकराईनगर ग्रा. पं. फुरसुंगी वेळ स. ११.४५ वा.	रामटेकडी	टेकेदार	MH-08/ HO 312	०	०	०.८	-	-	पिण्यास योग्य
४३	१६/०३/०९	भेकराईनगर ग्रा. पं. फुरसुंगी वेळ दु. १२.३० वा.	रामटेकडी	टेकेदार	MH-12/ FA9927	०	०	०.६	-	-	पिण्यास योग्य
४४	१६/०३/०९	भेकराईनगर ग्रा. पं. फुरसुंगी वेळ दु. १२.४५ वा.	रामटेकडी	टेकेदार	MH-26/ 8466	०	०	०.७	-	-	पिण्यास योग्य
४५	१७/०३/०९	सुदर्शन पार्क उजवी भुसारी कॉलनी कोथरुड डोपो समोर	रामटेकडी	टेकेदार	MWR 3310	०	०	१.०	१.५	७.२०	पिण्यास योग्य
४६	१७/०३/०९	पटेल टेरेस उजवी भुसारी कॉलनी कोथरुड . वेळ दु. १२.३५	पर्वती	टेकेदार	MH12EQ 7760	०	०	०.५	१.४	७.१०	पिण्यास योग्य
४७	१७/०३/०९	चित्रदुर्ग अपार्टमेंट उजवी भुसारी कॉ. कोथरुड वेळ दु. १.२० वा.	पर्वती	टेकेदार	MHL 2344	०	०	१.०	१.०	७.१३	पिण्यास योग्य

४८	१८/०३/०९	खराडी अष्टविनायक नं. २. वेळ स. ११.५० मि.	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH-12 9200	०	०	०.६	१.८	७.२४	पिण्यास योग्य
४९	१८/०३/०९	कल्याणी नगर प्रिंस टॉऊन सोसायटी वेळ दु.१२.१५ मि.	वडगांव शेरी	टेकेदार	MWF 4425	०	०	०.६	१.५	७.२२	पिण्यास योग्य
५०	१९/०३/०९	इलाईट एम्पायर सोसायटी बालेवाडी वेळ स.११.३० वा.	चतुःश्रुंगी	टेकेदार	MH12QA 9404	०	०	०.५	१.४	७.१४	पिण्यास योग्य
५१	१९/०३/०९	म्हाळुंगे ग्रा. प.सरपंच यांच्या घरासमोरील टाकी वेळ दु. १२.१० मी.	चतुःश्रुंगी	टेकेदार	MH12EQ 7827	०	०	०.६	१.६	७.१६	पिण्यास योग्य
५२	१९/०३/०९	निर्मिती अपार्टमेंट गणपती मंदीरासमोर औंध रोड वेळ दु.१.५० वा	चतुःश्रुंगी	टेकेदार	MH12 AU3868	०	०	०.४	१.८	७.१४	पिण्यास योग्य
५३	२०/०३/०९	भेकराईनगर ग्रा. पं.फुरसुंगी वेळ स. ११.४५ वा.	रामटेकडी	टेकेदार	MH 12 R9609	०	०	०.२	३.९	७.४१	पिण्यास योग्य
५४	२०/०३/०९	भेकराईनगर ग्रा. पं.फुरसुंगी वेळ स. १२.०५ वा.	रामटेकडी	टेकेदार	MWR 4199	०	०	०.२	३.४	७.४७	पिण्यास योग्य
५५	२०/०३/०९	मंतर वाडी घुलेवस्ती वेळ दु. १.०३वा.	म.न.पा.	टेकेदार	MH12QA 9403	०	०	०.४	३.५	७.४७	पिण्यास योग्य
५६	२१/०३/०९	गोकुळनगर माने ननवरे कोंढवा रोड कात्रज वेळ सु. ११.३० वा.	पद्मावती	टेकेदार	MH12DG 4688	०	०	०.४	३.४	७.१६	पिण्यास योग्य
५७	२१/०३/०९	भारती विहार भारतीय विद्यापीठाच्या पाठीमागे कात्रज वेळ दु.१.०५ मी	पद्मावती	टेकेदार	MH12FC 6056	०	०	०.७	२.८	७.२४	पिण्यास योग्य

५८	२१/०३/०९	मांगडे वस्ती सातारा रोड कात्रज वेळ दु. २.२८	पद्मावती	टेकेदार	MHD 5259	०	०	०.६	३.०	७.२८	पिण्यास योग्य
५९	२३/०३/०९	स्वराज्य मित्र मंडळ थेटे वस्ती खराडी वेळ स. ११.१५ वा	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH12DG 2071	०	०	०.४	४.१	७.२०	पिण्यास योग्य
६०	२३/०३/०९	चौधरी वस्ती गिरणी जवळ खराडी वेळ स. ११.४० वा	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH12AU 6548	०	०	०.६	३.१	७.२४	पिण्यास योग्य
६१	२३/०३/०९	अष्टविनायक मित्र मंडळ साईनाथनगर वडगांव शेरी वेळ दु. १.०५ मी.	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH12 F 8681	०	०	०.७	३.२	७.३३	पिण्यास योग्य
६२	२४/०३/०९	गणेशनगर कळस थोरात वेळ स. ११.४० वा	संगमवाडी	टेकेदार	MH12FA 9693	०	०	०.४	३.२	७.१३	पिण्यास योग्य
६३	२४/०३/०९	डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतीगृह येरवडा पुणे ०६	संगमवाडी	टेकेदार	MH04 C 2594	०	०	०.२	३.७	७.१८	पिण्यास योग्य
६४	२५/०३/०९	शेवाळवाडी ग्रा.प. वेळ स. ११.४० वा	रामटेकडी	टेकेदार	MH12 Q 2292	०	०	०.७	१.३	७.२०	पिण्यास योग्य
६५	२५/०३/०९	भेकराईनगर ग्रा. पं.फुरसुंगी वेळ स. १२.०५ वा.	रामटेकडी	टेकेदार	MH12FA 9927	०	०	०.५	१.४	७.२५	पिण्यास योग्य
६६	२५/०३/०९	भेकराईनगर ग्रा. पं.फुरसुंगी वेळ स. १२.०५ वा.	रामटेकडी	टेकेदार	MH 12 R9609	०	०	०.४	१.७	७.३२	पिण्यास योग्य
६७	२६/०३/०९	निर्मल टाऊशीप बी.२ आनंदनगर	पर्वती	टेकेदार	MH12CT 2575	०	०	०.५	१.२	७.१३	पिण्यास योग्य

		सनसिटी रोड. वेळ स. ११.४० वा									
६८	२६/०३/०९	काकडे टेरेस वारजे माळवाडी वेळ स. ११.४० वा	पर्वती	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.६	१.१	७.१९	पिण्यास योग्य
६९	३१/०३/०९	पुजा पार्क विड्डलनगर वडगांव वेळ स. ११.४० वा	पर्वती	ठेकेदार	MH12DG 7435	०	०	०.५	१.४	७.१२	पिण्यास योग्य
७०	३१/०३/०९	बालेवाडी म्हाळुंगे वेळदु. १.४० वा	चतुःश्रुंगी	ठेकेदार	MH12QA 9404	०	०	०.३	१.८	७.१९	पिण्यास योग्य
७१	३१/०३/०९	एकनाथनगर सुस पाषाण रोड वेळ दु. २.१० वा	चतुःश्रुंगी	ठेकेदार	MH12AU 3868	०	०	०.३	१.२	७.२६	पिण्यास योग्य
७२	१/०४/९	भेकराईनगर ग्रा. पं.फुरसुंगी वेळ स. ११.१०मि..	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-42/ B7723	०	०	०.३	३.४	७.३७	पिण्यास योग्य
७३	१/०४/९	भेकराईनगर ग्रा. पं.फुरसुंगी वेळ दु. १.१५मि.	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-12/ 7972	०	०	०.६	१.९	७.३८	पिण्यास योग्य
७४	१/०४/९	सुपर इंदिरानगर वेळ दु. ३.०५ मि.	पद्मावती	ठेकेदार	MH12FC6035	०	०	०.७	-	-	पिण्यास योग्य
७५	१/०४/९	मेनु मेहतानगर आंग्रेज ढाबा यांच्या पाठीमागे कोंढवा रोड . वेळ दु. ३.४५मि.	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 DG 4688	०	०	०.७	१.३	७.३६	पिण्यास योग्य
७६	२/०४/९	मधली आळी खुळेवाडी चंदननगर वेळ दु.१.२० मि.	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MH 12 AU 6548	०	०	०.७	१.४	७.११	पिण्यास योग्य
७७	२/०४/९	चर्चच्या बाजूला खुळेवाडी चंदननगर . वेळ दु. १.४० मि.	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MH 04 P 7857	०	०	०.६	१.२	७.२२	पिण्यास योग्य
७८	२/०४/९	गायत्री सदन वडगांव शेरी वेळ दु.. २.१५ मि.	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MH-12 AU 1574	०	०	०.३	१.१	७.१९	पिण्यास योग्य

७९	२/०४/९	साईनाथनगर वडगांव शेरी गवळी वाडा वेळ दु.२.४०	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MH 18 B 7426	०	०	०.४	१.५	७.२२	पिण्यास योग्य
८०	४/०४/९	गणेशनगर कळस आळंदी रोड वेळ स.११.३०मि.	संगमवाडी	ठेकेदार	MH 12 F 5201	०	०	०.३	२.१	७.१९	पिण्यास योग्य
८१	४/०४/९	येरवडा जेल प्रेस पुणे- ६ वेळ दु. १२.१५ मि..	म.न.पा. संगमवाडी	ठेकेदार	MH 12 RA 8556	०	०	०.२	२.६	७.२३	पिण्यास योग्य
८२	४/०४/९	मजिद कलवाड एअरफोर्स जवळ लोहगाव रोड वेळ दु. १.०५ मि.	संगमवाडी	ठेकेदार	MH 04 C 2594	०	०	०.३	१.८	७.२५	पिण्यास योग्य
८३	४/०४/९	दुर्गा अपार्टमेंट महालक्ष्मी नगर अप्पर इंदिरानगर वेळ दु. ३.३५ मि.	म.न.पा. पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 F 8338	०	०	०.८	१.४	७.१८	पिण्यास योग्य
८४	६/०४/९	म्हाळुंगे गावठाण ग्रा. प. पाडाळे वेळ स. ११.२५ मि.	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH 12 EQ 7827	०	०	०.४	१.६	७.३४	पिण्यास योग्य
८५	६/०४/९	निलीनी अपार्टमेंट औंध डी. पी.रोड वेळ दु. १२.३५मि.	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH12AU 3868	०	०	०.३	१.५	७.३८	पिण्यास योग्य
८६	६/०४/९	नलीनी अपार्टमेंट औंध परिहार चौक वेळ दु. १.२०मि.	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH12 QA9404	०	०	०.४	३.२	७.४०	पिण्यास योग्य
८७	८/०४/९	विठ्ठल मंदीर सुतार वाडी पाषाण वेळ दु.१२.०५मि.	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH-12AU 3868	०	०	०.६	२.१	७.२४	पिण्यास योग्य
८८	८/०४/९	पाडाळे वस्ती ग्रा.पं. म्हाळुंगे वेळ दु. १२.४० मि.	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH 12 EQ7827	०	०	०.५	१.९	७.३१	पिण्यास योग्य
८९	८/०४/९	इलाईट एम्पायर लक्ष्मीमाता मंदीराजवळ बालेवाडी वेळ दु. १.४०मि.	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH-12 QA9404	०	०	०.६	१.१	७.३१	पिण्यास योग्य
९०	९/०४/९	सुदर्शन पार्क उजवी भुसारी कॉलनी	पर्वती	ठेकेदार	MTS	०	०	०.७	१.३	७.१३	पिण्यास योग्य

		कोथरुड वेळ स. १०.३५मि.			425						
९१	९/०४/९	थेटे वस्ती विष्णाई मंदीर जवळ खराडी वेळ दु. १.२५मि.	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH-12 CT 7371	०	०	०.६	१.५	७.१२	पिण्यास योग्य
९२	९/०४/९	फेज एक रक्षकनगर खराडी वेळ दु. १.४५ मि.	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH12DG 2071	०	०	०.७	१.३	७.१३	पिण्यास योग्य
९३	९/०४/९	भाग्यश्रीनगर सातव वस्ती खराडी वेळ दु. १.४५मि.	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH12 Q 2212	०	०	०.७	१.५	७.१५	पिण्यास योग्य
९४	१३/०४/९	लिमयेवाडी धायरी वेळ स. ११.४०मि.	पर्वती	टेकेदार	MH12 DG 7435	०	०	०.४	१.७	७.२२	पिण्यास योग्य
९५	१३/०४/९	साठे पुतळा धबधबा स्वारागेट वेळ स. १२.०५ मि.	पर्वती	टेकेदार	MH 12 DG 8769	०	०	०.४	१.८	७.१९	पिण्यासयोग्य
९६	१३/०४/९	औंध क्षेत्रिय कार्यालय वेळ स. १२.०५ मि.	पर्वती	टेकेदार	MH 12 AH 5276	०	०	०.४	१.६	७.१६	पिण्यास योग्य
९७	१५/४/०९	मेनु मेहतानगर टाकी येवलेवाडी रोड कोंढवा वेळ स. ११.२० मि.	रामटेकडी	टेकेदार	MH12FA 9916	०	०	०.६	२.२	७.१८	पिण्यास योग्य
९८	१५/४/०९	कोंद्रे लाईन शेवाळेवाडी हडपसर वेळ दु. १२.१०मि.	रामटेकडी	टेकेदार	MH 08 H 0312	०	०	०.७	१.७	७.२१	पिण्यास योग्य
९९	१५/४/०९	ग्रामपंचायत शेवाळेवाडी हडपसर वेळ दु. १२.२५ मि.	रामटेकडी	टेकेदार	MH11A 5517	०	०	०.२	२.३	७.२४	पिण्यास योग्य
१० ०	१५/४/०९	लेप्रसी हॉस्पिटल येवलेवाडी वेळ दु. १.३५मि.	रामटेकडी	टेकेदार	MH12FA 9910	०	०	०.५	१.५	७.२२	पिण्यास योग्य
१० १	१६/०४/९	लक्ष्मीमाता मंदीर साईनाथनगर वडगांव शेरी	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH-20/ W5692	०	०	०.५	१.७	७.४८	पिण्यास योग्य

		वेळ दु. १२.०५मि..									
१० २	१६/०४/९	तारा अपार्टमेंट खराडी वेळ दु. १२.३५मि.	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH-12/ AR 6134	०	०	०.६	१.८	७.४२	पिण्यास योग्य
१० ३	१६//०४/९	पोटे बिल्डिंग श्री. श्री.जगतापच्या घराजवळ वडगांव शेरी वेळ दु. १२.५० मि.	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH18B 7426	०	०	०.६	२.१	७.४१	पिण्यास योग्य
१० ४	१७/०४/९	मांगडे वस्ती सातारा रोड . वेळ दु. १.१५ मि.	पद्मावती	टेकेदार	MHD 5259	०	०	०.७	१.५	७.४९	पिण्यास योग्य
१० ५	१७/०४/९	भारती विहार भारती विद्यापीठाच्या पाठीमागे कात्रज वेळ दु. १.४० मि.	पद्मावती	टेकेदार	MH 12 FC6056	०	०	०.७	२.२	७.४१	पिण्यास योग्य
१० ६	१७/०४/९	गोकुळनगर कात्रज म.न.पा च्यां टाक्यात उतरवला वेळ दु. २.१५ मि.	पद्मावती	टेकेदार	MH 12 EQ 7759	०	०	०.६	३.९	७.४५	पिण्यास योग्य
१० ७	१७/०४/९	गोकुळनगर कात्रज म.न.पा च्यां टाक्यात उतरवला वेळ दु. २.४० मि.	पद्मावती	टेकेदार	MH-12 EQ 7762	०	०	०.६	२.८	७.४२	पिण्यास योग्य
१० ८	१८/०४/९	श्री. गणपत काळुराम चव्हाण सद्गुरू रो हाऊस न-हे रोड धायरी वेळ स. ११.०५ मि.	पर्वती	टेकेदार	MH 12 DG7435	०	०	०.७	३.६	७.४६	पिण्यास योग्य
१० ९	१८/०४/९	गुरुकृपा बिल्डिंग शिवपुष्प पार्क चौक आनंदनगर वडगांवबु. वेळदु..१२.३५मि.	पर्वती	टेकेदार	MH 12 CT 2575	०	०	०.६	१.४	७.४३	पिण्यास योग्य
११ ०	१८/०४/९	काकडे टेरेस एन.डी.ए रोड वारजे माळवाडी वेळ दु. १.२५ मि..	पर्वती	टेकेदार	MHL 2344	०	०	०.६	१.२	७.४४	पिण्यास योग्य

११ १	२०/०४/९	कळस गणेशनगर मेडेकर पॉइंट हांडाभांडी	संगमवाडी	ठेकेदार	MH 12 AF9693	०	०	०.५	२.४	७.२४	पिण्यास योग्य
११ २	२०/०४/९	कळस गणेशनगर घोरपडे/भोसले पॉइंट हांडाभांडी जवळ	संगमवाडी	ठेकेदार	MH 12 5201	०	०	०.५	१.६	७.२६	पिण्यास योग्य
११ ३	२०/०४/९	कलवड उत्कर्षनगर हांडा भांडी भरताना	संगमवाडी	ठेकेदार	MH 12 1574	०	०	०.५	१.५	७.३२	पिण्यास योग्य
११ ४	२०/०४/९	कलवड कोब्रा मित्र मंडळ हांडा भांडी भरताना.	संगमवाडी	ठेकेदार	MH12 1574	०	०	०.५	२.२	७.३६	पिण्यास योग्य
११ ५	२१/०४/९	माता रमाबाई आंबेडकर प्राथमिक विद्यालय चिखलवाडी खडकी वेळ दु. १२.१०मि.	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH12 AU 3868	०	०	०.२	१.४	७.३९	पिण्यास योग्य
११ ६	२१/०४/९	दागंड पाटील विद्यालय वडगांव वेळ दु.१.४०मि.	पर्वती	ठेकेदार	MH-12CT 2575	०	०	०.३	१.६	७.४२	पिण्यास योग्य
११ ७	२१/०४/९	काकडे टेरेस एन.डी.ए.रोड वारजे माळवाडी वेळ दु. १.५५ मि.	पर्वती	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.३	१.२	७.१६	पिण्यास योग्य
११ ८	२७/०४/९	देवाची उरुळी ग्रामपंचायत साई मंदीर वेळ दु. १२.००मि.	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-12 9721	०	०	०.८	१.४	७.३६	पिण्यास योग्य
११ ९	२७/०४/९	देवाची उरुळी खंडोबा माळ वेळ दु.. १२.२०मि.	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-12 2292	०	०	०.८	१.०	७.४१	पिण्यास योग्य
१२ ०	२७/०४/९	भेकराइनगर ग्रा. पंचायत फुरसुंगी वेळ दु. १२.४५मि.	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-08 HO 313	०	०	०.७	१.०	७.४६	पिण्यास योग्य
	२७/०४/९	भेकराइनगर ग्रा.पंचायत फुरसुंगी	रामटेकडी	ठेकेदार	MH12R 9609	०	०	०.८	१.१	७.४७	पिण्यास योग्य

१२ १		वेळ दु. १.३० मि.									
१२ २	२९/०४/९	धरमवीर पार्क बिबवेवाडी मेन रोड	पद्मावती	टेकेदार	MH12 AQ 7760	०	०	१.२	१.४	७.३६	पिण्यास योग्य
१२ ३	२९/०४/९	सोमनाथ नगर ग. क्र. ३ स.नं. ५ कोंढवा	पद्मावती	टेकेदार	MH12 AQ 7762	०	०	१.३	१.६	७.४२	पिण्यास योग्य
१२ ४	२९/०४/९	मस्तान हॉटेल कात्रज	पद्मावती	टेकेदार	MH 12 FC 6056	०	०	१.३	१.६	७.४४	पिण्यासयोग्य
१२ ५	२९/०४/९	गोकुळनगर कात्रज सिन्टेक्स टाक्यात भरणे.	पद्मावती	टेकेदार	MH 12 BG 4687	०	०	१.३	१.५	७.४९	पिण्यास योग्य
१२ ६	३०/४/०९	भुसारी कॉलनी कोथरुड	पर्वती	टेकेदार	MHL 2344	०	०	०.४	२.२	७.२६	पिण्यास योग्य
१२ ७	३०/४/०९	वारजे माळवाडी	पर्वती	टेकेदार	MWR3310	०	०	०.४	२.०	७.२७	पिण्यास योग्य
१२ ८	३०/४/०९	कमल सोसायटी आनंदनगर सिंहगड रोड .	पर्वती	टेकेदार	MH12 DG 7435	०	०	०.७	१.७	७.५७	पिण्यास योग्य
१२ ९	३०/४/०९	भुसारी कॉलनी	पर्वती	टेकेदार	MTS 425	०	०	०.७	१.६	७.६८	पिण्यास योग्य
१३ १	१/०५/९	खराडी केळसन कंपनी समोर	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH-42/ 8681	०	०	०.४	१.७	७.६४	पिण्यास योग्य
१३ २	१/०५/९	वाढेश्वर नगर वडगांव शेरी	वडगांव शेरी	टेकेदार	MTD 3790	०	०	०.४	१. ४	७.७३	पिण्यास योग्य
१३ ३	१/०५/९	व्यंकटेश प्रसाद वडगांव शेरी	वडगांव शेरी	टेकेदार	MH12 6134	०	०	०.३	१. ३	७.७७	पिण्यास योग्य

१३ ४	१/०५/९	गुलमोहर सिटी खराडी	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MH 12 7203	०	०	०.३	१. ४	७.७९	पिण्यास योग्य
१३ ५	२/०५/९	कलवड-कुभांरबाई पाँईट	संगमवाडी	ठेकेदार	MH 12 5692	०	०	०.२	१. ४	७.२७	पिण्यास योग्य
१३ ६	२/०५/९	कळस -गणेशनगर मगर/बर्गे/भोसले पाँईट	संगमवाडी	ठेकेदार	MH 12 6548	०	०	०.२	१. ७	७.३६	पिण्यास योग्य
१३ ७	२/०५/९	कलवड वस्ती अप्पा खेसे पाँईट	संगमवाडी	ठेकेदार	MH-12 DT 0270	०	०	०.२	१. ८	७.४८	पिण्यास योग्य
१३ ८	२/०५/९	संजय पार्क वृषभ अपार्टमेंट	संगमवाडी	ठेकेदार	MH 12 6548	०	०	०.२	१. ९	७.४९	पिण्यास योग्य
१३ ९	४/०५/९	सुस पाषाण रोड एकनाथनगर पोपोले नाना(हांडा भांडी)	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH 12 6883	०	०	०.४	१. २	७.४३	पिण्यास योग्य
१४ ०	४/०५/९	वारजे माळवाडी हांडा भांडे भरणे	पर्वती जलकेंद्र	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.८	१. ४	७.५३	पिण्यास योग्य
१४ १	४/०५/९	गोकुळनगर वारजे हांडा भांडी	पर्वती जलकेंद्र	ठेकेदार	MTS 425	०	०	०.७	१. ७	७.५४	पिण्यास योग्य
१४ २	४/०५/९	कमल हौ.सोसायटी आनंदनगर सिंहगड रोड	पर्वती जलकेंद्र	ठेकेदार	MH 12 DG 7435	०	०	०.८	१. ४	७.९८	पिण्यास योग्य
१४ ३	५/०५/९	भेकराईनगर(फुरसुंगी ग्रामपंचायत)	रामटेकडी	ठेकेदार	MH 26 8466	०	०	०.५	१. ८	७.४७	पिण्यास योग्य
१४ ४	५/०५/९	उरुळी देवाची साई मंदीर(हांडा भांडी)	रामटेकडी	ठेकेदार	MH12 9721	०	०	०.६	१. ३	७.३५	पिण्यास योग्य
१४ ५	५/०५/९	शेवाळवाडी	रामटेकडी	ठेकेदार	MH 12 1574	०	०	०.७	१. ९	७.४६	पिण्यास योग्य

१४ ६	५/०५/९	भेकराईनगर फुरसुंगी ग्रामपंचायत	रामटेकडी	ठेकेदार	MH-12 4199	०	०	०.७	१. १	७.५४	पिण्यास योग्य
१४ ७	६/०५/९	पवननगर मेन रोड अप्पर इंदिरानगर	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ7762	०	०	०.६	१. १	७.५४	पिण्यास योग्य
१४ ८	६/०५/९	म.न.पा. सर्पोद्यान कात्रज	पद्मावती	ठेकेदार	230	०	०	०.६	०. ९	७.५९	पिण्यास योग्य
१४ ९	६/०५/९	निशाना मंदिर कोंढवा रोड.	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 DG 4687	०	०	०.५	०. ९	७.६४	पिण्यास योग्य
१५ ०	६/०५/९	हगवणे वस्ती गोकुळनगर	पद्मावती	ठेकेदार	MH-12 8782	०	०	०.५	१. ०	७.६२	पिण्यास योग्य
१५ १	७/०५/९	पुणे स्टेशन नायडू हॉस्पिटल	संगमवाडी	ठेकेदार	MH12 6548	०	०	०.३	१. १	७.४७	पिण्यास योग्य
१५ २	७/०५/९	कळस गणेशनगर चिमणे पॉईंट हांडा भांडी	संगमवाडी	ठेकेदार	MH12 270	०	०	०.४	१. १	७.४६	पिण्यास योग्य
१५ ३	७/०५/९	कळस गणेशनगर गायकवाड पॉईंट हांडा भांडी	संगमवाडी	ठेकेदार	MH12 6548	०	०	०.५	१. २	७.५२	पिण्यास योग्य
१५ ४	७/०५/९	कळस गणेशनगर काकडे यांचेकडे	संगमवाडी म.न.पा	ठेकेदार	237	०	०	०.४	१. २	७.६१	पिण्यासयोग्य
१५ ५	८/०५/९	पार्क रोड, खडकी आयप्पा स्वामी मंदीर	चतुःश्रृंगी	ठेकेदार	MH 12 3868	०	०	०.५	१. २	७.३६	पिण्यास योग्य
१५ ६	८/५/०९	नलीनी अपार्टमेंट औंध	चतुःश्रृंगी म.न.पा	ठेकेदार	236	०	०	०.५	१. ७	७.४६	पिण्यास योग्य

१५ ७	८/५/०९	वारजे माळवाडी	पर्वती	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.४	१. ३	७.४८	पिण्यास योग्य
१५ ८	८/५/०९	गोकुळनगर वारजे माळवाडी	पर्वती	ठेकेदार	MTS425	०	०	०.३	१. ६	७.५१	पिण्यास योग्य
१५ ९	११/५/०९	वालेकर आपले घर खराडी वेळ दु. १२.४० मि.	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MH12 UA331	०	०	०.४	१. १	७.३७	पिण्यास योग्य
१६ ०	११/५/०९	फेज एक खराडी दु. १२.५५ मि.	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MH12DG 2071	०	०	०.२	१. ०	७.३८	पिण्यास योग्य
१६ १	११/५/०९	मधला पॉईंट सातव वस्ती खराडी दु. १.१० मि.	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MH12 F5284	०	०	०.५	०. ६	७.५३	पिण्यास योग्य
१६ २	११/५/०९	पडळ दादाजी लोहगांव दु. १.३५ मि.	वडगांव शेरी	ठेकेदार	MH12AR 6134	०	०	०.६	०. ७	७.५७	पिण्यास योग्य
१६ ३	१२/०५/०९	पापुलर प्रेस्टेज वारजे वेळ दु. १.३५ मि.	पर्वती	ठेकेदार	MWR 3310	०	०	०.५	१. ४	७.६२	पिण्यास योग्य
१६ ४	१२/०५/०९	स्नेहा कॉम्प्लेक्स वारजे माळवाडी वेळ दु. २.५० मि.	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MH 12 DG 4687	०	०	०.५	१. २	७.४८	पिण्यास योग्य
१६ ५	१२/०५/०९	डॉ.खरे बावधन गाव	पर्वती	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.६	१. ४	७.६२	पिण्यास योग्य
१६ ६	१३/०५/०९	परपल कॅस्टल सोसायटी बिबवेवाडी स. ११.५० मि.	पद्मावती	ठेकेदार	MH12AQ 8782	०	०	०.५	१. ९	७.५३	पिण्यास योग्य
१६ ७	१३/०५/०९	उमा बिल्डिंग महालक्ष्मीनगर बिबवेवाडी स. ११.५४ मि.	पद्मावती	ठेकेदार	MH12F 8338	०	०	०.६	१. ७	७.५८	पिण्यास योग्य
१६	१३/०५/०९	तोडकर रेसिडेन्सी बिबवेवाडी	पद्मावती	ठेकेदार	MH12EQ 7762	०	०	०.५	१.	७.७८	पिण्यास योग्य

८		दु. १२.३० मि.							५		
१६ ९	१४/०५/०९	मा. श्री.राजेंद्र एंडल सभासद म.न.पा.पुणे यांच्या ऑफीसवर वेळ:-स.११.३०मि.	संगमवाडी	ठेकेदार	MH12 DT 0270	०	०	०.२	१. ४	७.७८	पिण्यास योग्य
१७ ०	१४/०५/०९	मा. श्री.संजय भोसले सभासद म.न.पा.पुणे यांच्या कार्यालयावर वेळ:-दु.१२.३५मि.	संगमवाडी	म.न.पा	MH12R 8740	०	०	०.३	२. ६	७.८३	पिण्यास योग्य
१७ १	१४/०५/०९	सरदारजी गोठा कलवड विमाननगर वेळ:-दु.१.००मि	संगमवाडी	म.न.पा (२३७)	MH12RA 8656	०	०	०.३	१. ४	७.८३	पिण्यास योग्य
१७ २	१५/०५/०९	लक्ष्मी बाजार भवानी पेठ वेळ :- दु. २.३५ मि.	पर्वती	ठेकेदार	MH12F 5223	०	०	०.६	२. २	७.७८	पिण्यास योग्य
१७ ३	१५/०५/०९	रामनगर कॉलनी बावधन वेळ -दु. २.५०मि.	पर्वती	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.४	१. ९	७.७८	पिण्यास योग्य
१७ ४	१५/०५/०९	दांगट पाटील विद्यालय वडगांव बुद्रुक वेळ-दु. ३.१०मि.	पर्वती	ठेकेदार	MH12DG 7435	०	०	०.५	१. ७	७.७९	पिण्यास योग्य

असिस्टंट केमिस्ट
जी. सं. मनाळे
पुणे महानगरपालिका

केमिस्ट
पर्वती प्रयोगशाळा
पुणे महानगरपालिका

सहाय्यक अभियंता
पर्वती जलकेंद्र
पुणे महानगरपालिका

नगर उपभियंता
पर्वती जलकेंद्र

पर्वती प्रयोगशाळा