

मा. अधीक्षक अभियंता
(पाणी पुरवठा)
पुणे महानगरपालिका

यांजकडेस.....

विषय:- टँकरचे पाणी तपासणी अहवाल

दिनांक १६/१०/२०१० ते ३१/१०/२०१० पर्यंत तपासण्यात आलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे.

अनु. क्र.	दिनांक	ठिकाण	टँकर भरण्याचे ठिकाण	टँकरचा प्रकार	टँकर नंबर	कॉलीफॉर्म प्रति १०० मि.ली	इ-कोलाय प्रति १०० मि.ली.	रेसिड्युअल क्लोरिन टेस्ट पी. पी. एम.	Turbidity	PH	शेरा
१०१९	१९/१०/२०१०	बेल्स कॉट रेसिडेन्सी राजवाडा हॉटेल शेजारी	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 6684	०	०	०.७	०.७	७.५९	पिण्यास योग्य
१०२०	१९/१०/२०१०	विशाखा अपार्टमेंट	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 11 4844	०	०	०.६	०.९	७.६१	पिण्यास योग्य
१०२१	१९/१०/२०१०	रोहन गरिमा सोसायटी वैदुवाडी शिवाजीनगर	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 6645	०	०	०.८	१.१	७.६३	पिण्यास योग्य
१०२२	१९/१०/२०१०	बालेवाडी गावठाण	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 11 4844	०	०	१.०	१.०	७.६६	पिण्यास योग्य

एकूण पाने १ ते ६

१०२३	२०/१० /२०१०	केतन अपार्टमेंट वारजे माळवाडी	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MTS 425	०	०	०.७	२.२	७.५५	पिण्यास योग्य
१०२४	२०/१० /२०१०	अशोक नगरी वारजे माळवाडी	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MH 12 2344	०	०	०.६	१.८	७.५८	पिण्यास योग्य
१०२५	२०/१० /२०१०	विजया दशमी वारजे गणपती माथा	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MWR 3310	०	०	०.९	२.०	७.६०	पिण्यास योग्य
१०२६	२०/१० /२०१०	धनकवडे वस्ती बागरे गावठाण श्री. विजय धनकवडे मा. श्री. चांदारे	चतुःश्रुंगी	ठेकेदार	MH 11 M 4844	०	०	०.८	१.०	७.५५	पिण्यास योग्य
१०२७	२०/१० /२०१०	विशाखा अपार्टमेंट राजवाडा हॉटेल शेजारी मा. श्री. प्रमोद निम्हण	चतुःश्रुंगी	ठेकेदार	MH 12 6645	०	०	०.७	१.१	७.५८	पिण्यास योग्य
१०२८	२०/१० /२०१०	वृंदावन अपार्टमेंट भांडारकर रोड	चतुःश्रुंगी	ठेकेदार	MH 12 6645	०	०	०.६	१.१	७.५७	पिण्यास योग्य
१०२९	२२/१० /२०१०	ड्रेनेज विभाग म.न.पा.	पर्वती	म.न.पा.	562	०	०	०.६	०.९	७.६३	पिण्यास योग्य

१०३०	२२/१० /२०१०	क्वार्टर गेट नाना पेठ दर्शन हॉल	पर्वती	ठेकेदार	MH 12 DE 7435	०	०	०.९	१.०	७.७१	पिण्यास योग्य
१०३१	२२/१० /२०१०	दांगट पाटील विद्यालय वडगाव	पर्वती	ठेकेदार	MH 12 DE 7435	०	०	०.५	२.२	७.५९	पिण्यास योग्य
१०३२	२२/१० /२०१०	कामठे वस्ती	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ 7760	०	०	०.६	१.८	७.६२	पिण्यास योग्य
१०३३	२२/१० /२०१०	तोडकर रेसिडन्सी	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 DW 4687	०	०	०.४	१.७	७.६१	पिण्यास योग्य
१०३४	२२/१० /२०१०	टिळेकर नगर ग.नं. १	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ 7762	०	०	०.४	१.२	७.६३	पिण्यास योग्य
१०३५	२४/१० /२०१०	विजया रश्मी वारजे गणपती माथा श्री धोंत्रे	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MTS 425	०	०	०.८	१.६	७.६०	पिण्यास योग्य
१०३६	२४/१० /२०१०	अलोकनगरी वारजे माळवाडी श्री. माने	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MH 12 2344	०	०	०.८	१.५	७.६२	पिण्यास योग्य
१०३७	२४/१० /२०१०	गोकुळनगर वारजे हायवे टाक्या भरणे श्री. उभे	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MTS 425	०	०	०.६	१.४	७.६१	पिण्यास योग्य

१०३८	२४/१० /२०१०	बेल्सस्कोट रेसिडन्सी राजवाडा हॉटेल शेजारी मा. श्री. प्रमोद निम्हण	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7239	०	०	०.७	१.३	७.६६	पिण्यास योग्य
१०३९	२४/१० /२०१०	विशाखा अपार्टमेंट राजवाडा हॉटेल शेजारी मा. श्री. प्रमोद निम्हण	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7239	०	०	०.७	१.४	७.६३	पिण्यास योग्य
१०४०	२४/१० /२०१०	एस. पी. एम. मैदान आर. टी. ओ. शेजारी श्री. धाडे भवर साहेब	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 6645	०	०	०.५	१.३	७.६४	पिण्यास योग्य
१०४१	२७/१० /२०१०	परमेश्वर कोळेकर	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 FC 7013	०	०	०.५	१.०	७.६५	पिण्यास योग्य
१०४२	२७/१० /२०१०	पत्र्याची मस्जित	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 DW 4688	०	०	०.५	१.२	७.६५	पिण्यास योग्य
१०४३	२७/१० /२०१०	टिळेकर नगर नं. १	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ 7759	०	०	०.५	१.१	७.६४	पिण्यास योग्य
१०४४	२८/१० /२०१०	वाराणसी गोकुळनगर वारजे हायवे टाक्या भरणे श्री. पाटील	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MTS 425	०	०	०.४	१.३	७.७३	पिण्यास योग्य
१०४५	२८/१० /२०१०	संजवनी सोसायटी डी.पी. रोड एरंडवणा श्री. प्रभू	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.४	१.२	७.७४	पिण्यास योग्य

१०४६	२८/१० /२०१०	संजवनी सोसायटी डी.पी. रोड एरंडवणा श्री. फडणीस	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MWR 3310	०	०	०.६	१.३	७.७५	पिण्यास योग्य
१०४७	२८/१० /२०१०	सत्येम सोसायटी गोखले रोड ओम सुपर मार्केट मुळे साहेब	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MH 11 M 4844	०	०	०.६	१.३	७.७४	पिण्यास योग्य
१०४८	२८/१० /२०१०	मा. श्री. गायकवाड साहेब डी.पी. रोड औंध	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MH 11 M 4844	०	०	०.७	१.०	७.७३	पिण्यास योग्य
१०४९	२८/१० /२०१०	अहिल्यादेवी म.न.पा. प्राथमिक शाळा चव्हाणनगर मा. सौ. जाधवबाई	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MH 12 7827	०	०	०.५	१.०	७.७०	पिण्यास योग्य
१०५०	२८/१० /२०१०	४८३ नारायण पेठ भावरेकर वाडा	पर्वती	म.न.पा.	233	०	०	०.६	१.२	७.७१	पिण्यास योग्य
१०५१	२८/१० /२०१०	शिक्षक भवन नवी पेठ	पर्वती	म.न.पा.	233	०	०	०.५	१.१	७.७२	पिण्यास योग्य
१०५२	२८/१० /२०१०	मंगलमुर्ती कॉम्प्लेक्स सिंहाड रोड	पर्वती	MH 12 DG 7435	MH 12 DG 7435	०	०	०.४	१.०	७.६९	पिण्यास योग्य
१०५३	२८/१० /२०१०	दांगट पाटील विद्यालय वडगाव	पर्वती	ठेकेदार	MH 12 DG 7435	०	०	०.५	१.१	७.६८	पिण्यास योग्य

१०५४	२८/१० /२०१०	९८७ सदाशिव पेठ लक्ष्मी अपाटमेंट	पर्वती	ठेकेदार	MH 12 DG 7435	०	०	०.७	१.०	७.७२	पिण्यास योग्य
१०५५	२९/१० /२०१०	सावंत, मेनकर, दळेबाई	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 FC 7013	०	०	०.८	१.२	७.७३	पिण्यास योग्य
१०५६	२९/१० /२०१०	तोडकर रेसिडेन्सी	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ 7760	०	०	०.८	१.१	७.७२	पिण्यास योग्य
१०५७	२९/१० /२०१०	सोमनाथनगर नं. ४	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 FC 6326	०	०	०.९	१.३	७.७२	पिण्यास योग्य

आपले माहीतीसाठी सादर.

मा.सं.कळावे

केमिस्ट
पर्वती प्रयोगशाळा
पुणे महानगरपालिका

उप. अभियंता
पर्वती जलकेंद्र
पुणे महानगरपालिका

कार्यकारी अभियंता
पर्वती जलकेंद्र
पुणे महानगरपालिका

मा. अधीक्षक अभियंता
(पाणी पुरवठा)
पुणे महानगरपालिका

यांजकडेस.....

विषय:- टँकरचे पाणी तपासणी अहवाल

दिनांक ०१/११/२०१० ते १५/११/२०१० पर्यंत तपासण्यात आलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे.

अनु. क्र.	दिनांक	ठिकाण	टँकर भरण्याचे ठिकाण	टँकरचा प्रकार	टँकर नंबर	कॉलीफॉर्म प्रति १०० मि.ली	इ- कोलाय प्रति १०० मि.ली.	रेसिड्युअल क्लोरीन टेस्ट पी. पी. एम.	Turb idit y	PH	शेरा
१०५८	१/११/ २०१०	स्टेट सोसायटी ए/९बी आनंदनगर	पर्वती	म.न.पा.	244	०	०	०.९	१.३	७.७३	पिण्यास योग्य
१०५९	१/११/ २०१०	दांगट पाटील विद्यालय वडगाव	पर्वती	म.न.पा.	244	०	०	०.९	०.९	७.७०	पिण्यास योग्य
१०६०	०२/११ /२०१०	श्री. खवले, श्री. ओव्हाळ	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ 7760	०	०	१.०	१.४	७.६९	पिण्यास योग्य
१०६१	०२/११ /२०१०	टिळेकरनगर नं. ८	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 FC 7013	०	०	१.१	१.६	७.६६	पिण्यास योग्य

१०६२	०२/११ /२०१०	सोमनाथनगर नं.६	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 DW 4687	०	०	१.२	१.८	७.६५	पिण्यास योग्य
१०६३	०६/११ /२०१०	शुभम विश्व वारजे जकात श्री. मेमाने	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	१.०	१.३	७.६६	पिण्यास योग्य
१०६४	०६/११ /२०१०	बंधन सोसायटी वारजे माळवाडी श्री. जगदाळे	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	१.०	१.३	७.६७	पिण्यास योग्य
१०६५	०६/११ /२०१०	विजया रश्मी वारजे माळवाडी श्री धोत्रे	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	१.२	१.४	७.६३	पिण्यास योग्य
१०६६	०६/११ /२०१०	सहदेव हाईट राजवाडा हॉटेल शेजारी	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 6645	०	०	०.८	१.३	७.६२	पिण्यास योग्य
१०६७	०६/११ /२०१०	विशाखा अपार्टमेंट राजवाडा हॉटेल शेजारी मा. श्री. प्रमोद निम्हण	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 11 M 4844	०	०	०.७	१.२	७.६१	पिण्यास योग्य
१०६८	०६/११ /२०१०	इलाईट एम्पायर सोसायटी बालेवाडी श्री. माने साहेब	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7915	०	०	०.७	१.२	७.६०	पिण्यास योग्य
१०६९	०८/११ /२०१०	विडुलवाडी कमान	पर्वती	म.न.पा.	244	०	०	०.६	१.१	७.६२	पिण्यास योग्य

१०७०	०९/११ /२०१०	सोमनाथनगर नं. ६	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 2143	०	०	०.६	१.०	७.६३	पिण्यास योग्य
१०७१	०९/११ /२०१०	श्री. मानकर ढेंबे	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ 7762	०	०	०.५	१.१	७.६४	पिण्यास योग्य
१०७२	०९/११ /२०१०	बालवाडी लगत टाक्या	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 FC 6926	०	०	०.४	१.०	७.६५	पिण्यास योग्य
१०७३	०९/११ /२०१०	राहुल टॉवर ऊजवी भुसारी कॉलनी चौधरी	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.७	१.०	७.७३	पिण्यास योग्य
१०७४	०९/११ /२०१०	राहुल टॉवर ऊजवी भुसारी कॉलनी चौधरी	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MWR 3310	०	०	०.७	१.२	७.७४	पिण्यास योग्य
१०७५	०९/११ /२०१०	बेलकॉर्ट रेसिडेन्सी राजवाडा हॉटेलशेजारी मा. श्री. प्रमोद निम्हण	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 6645	०	०	०.६	१.२	७.७५	पिण्यास योग्य
१०७६	०९/११ /२०१०	ईलाईट एम्पायर सोसायटी बालेवाडी श्री.चांदारे साहेब	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7915	०	०	०.६	१.१	७.७२	पिण्यास योग्य
१०७७	०९/११ /२०१०	बालेवाडी गावठाण टाकीमध्ये सोडणे श्री. माने साहेब	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7915	०	०	०.५	१.४	७.७३	पिण्यास योग्य

१०७८	११/११ /२०१०	टिळेकरनगर नं. ८	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 FC 7013	०	०	०.५	१.३	७.७३	पिण्यास योग्य
१०७९	११/११ /२०१०	सोमनाथनगर नं. २	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ 7760	०	०	०.४	१.२	७.७४	पिण्यास योग्य
१०८०	११/११ /२०१०	रणजीत कुंभार १३०/१३१/१३२	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ 7760	०	०	०.५	१.२	७.७२	पिण्यास योग्य
१०८१	१२/११ /२०१०	विश्रामबाग वाडा क्षेत्रिय कार्यालय	पर्वती	म.न.पा.	562	०	०	०.५	१.२	७.६९	पिण्यास योग्य
१०८२	१२/११ /२०१०	सुभानशहा दर्गा शुक्रवार पेठ	पर्वती	म.न.पा.	233	०	०	०.५	१.३	७.६९	पिण्यास योग्य
१०८३	१५/११ /२०१०	बेलकॉर्ट रेसिडेन्सी राजवाडा हॉटेलशेजारी मा. श्री. प्रमोद निम्हण	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 6645	०	०	०.६	१.६	७.५६	पिण्यास योग्य
१०८४	१५/११ /२०१०	चव्हाणनगर पाषाण रोड ग्रामिन पोलिस ऑफीस	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7239	०	०	०.६	१.७	७.५९	पिण्यास योग्य
१०८५	१५/११ /२०१०	ईलाईट एम्पायर सोसायटी बालेवाडी श्री.चांदारे साहेब	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7827	०	०	०.६	१.२	७.६२	पिण्यास योग्य

१०८६	१६/११ /२०१०	भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालय	पर्वती	म.न.पा.	२३३	०	०	०.५	१.२	७.७३	पिण्यास योग्य
१०८७	१८/११ /२०१०	श्री. राव अंकल रेसिडेन्सी वडगांव	पर्वती	ठेकेदार	MH 12 6926	०	०	०.५	१.२	७.७२	पिण्यास योग्य
१०८८	१९/११ /२०१०	संजीवनी सोसायटी डी. पी. रोड एरंडवणे	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MH 12 2344	०	०	०.७	१.८	७.५८	पिण्यास योग्य
१०८९	१९/११ /२०१०	अलोकनगरी वारजे माळवाडी	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MWR 3310	०	०	०.७	१.४	७.६२	पिण्यास योग्य
१०९०	१९/११ /२०१०	कर्वेनगर वडार वस्ती साईबाबा मंदिराजवळ	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MH 12 2344	०	०	०.६	१.३	७.६४	पिण्यास योग्य
१०९१	१९/११ /२०१०	दांगट पाटील विद्यालय वडगाव	पर्वती	ठेकेदार	MH 12 FC 6926	०	०	१.०	१.०	७.६२	पिण्यास योग्य
१०९२	२०/११ /२०१०	बेलकॉर्ट रेसिडेन्सी राजवाडा हॉटेलशेजारी सोमेश्वर वाडी	चतुःश्रुंगी	ठेकेदार	MH 12 6645	०	०	०.९	०.९	७.६३	पिण्यास योग्य

१०९३	२०/११ /२०१०	बाणेर गाव भंडारी क्रिम	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7915	०	०	०.६	१.२	७.५५	पिण्यास योग्य
१०९४	२०/११ /२०१०	बेलकॉर्ट रेसिडेन्सी राजवाडा हॉटेलशेजारी सोमेश्वर वाडी	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7827	०	०	०.५	१.०	७.५८	पिण्यास योग्य
१०९५	२०/११ /२०१०	राजाराम ब्रिज मैलापाणी केंद्र विडुलवाडी	पर्वती	ठेकेदार	MH 12 FC 6926	०	०	०.६	१.३	७.६६	पिण्यास योग्य
१०९६	२२/११ /२०१०	टिळेकरनगर गल्ली क्र. ३	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 DG 4688	०	०	०.७	१.०	७.६६	पिण्यास योग्य
१०९७	२२/११ /२०१०	टिळेकरनगर गल्ली क्र. २	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 FC 7013	०	०	०.५	१.२	७.७०	पिण्यास योग्य
१०९८	२२/११ /२०१०	संजीवनी सोसायटी डी. पी. रोड एरंडवणे	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.६	१.२	७.६४	पिण्यास योग्य
१०९९	२२/११ /२०१०	वकीलनगर बिल्डिंग नं. ४ एरंडवणा	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	०.६	१.३	७.६५	पिण्यास योग्य
११००	२३/११ /२०१०	बेलकॉर्ट रेसिडेन्सी राजवाडा हॉटेल जवळ	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 6645	०	०	०.८	०.८	७.६८	पिण्यास योग्य

११०१	२३/११ /२०१०	अपूर्वा बिल्डिंग पाषाण रोड	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7915	०	०	०.९	१.७	७.६८	पिण्यास योग्य
११०२	२३/११ /२०१०	लिमयेनगरी धायरी	पर्वती	ठेकेदार	MH 12 FC 6926	०	०	१.०	१.८	७.६५	पिण्यास योग्य
११०३	२४/११ /२०१०	म.न.पा कॉलनी शिवशंभो प्रतिष्ठाण मा. दळवी साहेब	पर्वती	म.न.पा.	233	०	०	०.८	१.५	७.५५	पिण्यास योग्य
११०४	२४/११ /२०१०	बंधन सोसायटी वारजे माळवाडी श्री. जगदाळे	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MHL 2344	०	०	१.१	१.६	७.५८	पिण्यास योग्य
११०५	२४/११ /२०१०	संजीवनी सोसायटी डी. पी. रोड एरंडवणे श्री. प्रभु मॅडम	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MWR 3310	०	०	०.९	१.०	७.६२	पिण्यास योग्य
११०६	२४/११ /२०१०	संजीवनी सोसायटी डी. पी. रोड एरंडवणे सौ. कडजीत मॅडम	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MWR 3310	०	०	०.९	१.२	७.६४	पिण्यास योग्य
११०७	२४/११ /२०१०	२४३ खातेदार सोमनाथनगर- ४ कोंढवा	पद्मावती	म.न.पा.	243	०	०	०.७	१.६	७.७७	पिण्यास योग्य
११०८	२४/११ /२०१०	टिळेकरनगरगल्ली नं. ५	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 DG 4688	०	०	०.६	१.५	७.७९	पिण्यास योग्य

११०९	२५/११ /२०१०	गोखलेनगर किचन सोसायटी	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 2143	०	०	०.७	१.४	७.७६	पिण्यास योग्य
१११०	२५/११ /२०१०	सोमनाथनगर गल्ली २	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 EQ 7760	०	०	०.७	१.३	७.७५	पिण्यास योग्य
११११	२६/११ /२०१०	विष्णू पुरम सोसायटी घुलेनगर वडगाव बु॥	पर्वती	म.न.पा	233	०	०	१.०	१.४	७.६५	पिण्यास योग्य
१११२	२६/११ /२०१०	राधिका सोसायटी सिंहगड रोड	पर्वती	म.न.पा	233	०	०	१.१	१.७	७.६८	पिण्यास योग्य
१११३	२६/११ /२०१०	गोपी कऽष्ण बिल्डिंग पुणे मुंबई रोड मुळे साहेब	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 11 m 4844	०	०	०.८	१.२	७.५९	पिण्यास योग्य
१११४	२६/११ /२०१०	मा. श्री. अनिल भोसले वाकडेवाडी रोड शिवाजीनगर	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7239	०	०	०.७	०.८	७.६६	पिण्यास योग्य
१११५	२६/११ /२०१०	आक्षणी सोसायटी पुणे मुंबई रोड	चतुःश्रुगी	ठेकेदार	MH 12 7915	०	०	०.८	१.०	७.६७	पिण्यास योग्य
१११६	२९/११ /२०१०	संजीवनी सोसायटी डी. पी. रोड एरंडवणे सौ. कडजीत मॅडम	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MWR 3310	०	०	०.६	१.१	७.६९	पिण्यास योग्य

१११७	२९/११ /२०१०	अखिला सोसायटी दशभूजा गणपती मंदिराच्या अलिकडे श्री. हरदास	पटवर्धन बाग	ठेकेदार	MWR 3310	०	०	०.७	१.२	७.७२	पिण्यास योग्य
१११८	३०/११ /२०१०	टिळेकरनगरगल्ली नं. ५	पद्मावती	म.न.पा	243	०	०	०.९	१.३	७.६८	पिण्यास योग्य
१११९	३०/११ /२०१०	परमेश्वर कोळेकर गोकुळनगर कोंढवा	पद्मावती	ठेकेदार	MH 12 2143	०	०	१.०	१.६	७.७०	पिण्यास योग्य

आपले माहीतीसाठी सादर.

मा.सं.कळावे

केमिस्ट
पर्वती प्रयोगशाळा
पुणे महानगरपालिका

उप. अभियंता
पर्वती जलकेंद्र
पुणे महानगरपालिका

कार्यकारी अभियंता
पर्वती जलकेंद्र
पुणे महानगरपालिका